



检验检测报告

Test Report

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司

受测单位: 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型: 委托监测

样品类型: 锅炉废气

检测日期: 2026/06/26



广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)
检验检测专用章



报告编制说明

1. 本报告涂改、增删，无编制人、审核人、签发人签字无效。
2. 本报告未加盖MA章，不具有对社会的证明作用。
3. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 本报告只对本次采样 / 送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；报告中样品名称由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
8. 对本报告有疑议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。
9. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

编制：雷美萍 雷美萍

签发：沈荐琦 沈荐琦

签发日期：2026.7.6

审核：简惠婷 简惠婷

发布日期：2026.7.6



1、基本信息

委托单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测地址	珠海市金湾区南水镇化联三路 9 号		
检测类型	委托监测		
联系人	阮工	联系电话	13824176505
采样人员	黄卓文、冯金锐		
检测人员	黄卓文、冯金锐、郑卫凯		

2、生产工况

序号	采样日期	核定工况参数	设计量	实际量	生产负荷
1	2026/06/26	锅炉	65t/h	22t/h	33.8%
备注：1、生产工况由受测单位提供。					

3、检测内容

样品类型	采样点位	检测项目	检测日期
废气	天然气锅炉排放口 (FQ-571-1)	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	2026/06/26



4、检测结果及判定

4.1 有组织废气

采样点位			天然气锅炉排放口（FQ-571-1）				
排放口高度（米）			30				
燃料			天然气				
检测日期			2026/06/26~2026/06/30				
检测结果:							
样品编号 (260143014)		检测项目		单位	结果	限值	判定
AA001	颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.5	---	---	
		折算浓度	mg/m³	1.4	10	达标	
		排放速率	kg/h	0.038	---	---	
/	二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	---	---	
		折算浓度	mg/m³	ND	35	达标	
		排放速率	kg/h	0.038	---	---	
/	氮氧化物	实测浓度	mg/m³	25	---	---	
		折算浓度	mg/m³	23	50	达标	
		排放速率	kg/h	0.63	---	---	
/	烟气黑度		级	<1	≤1	达标	
备注: 1、废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放浓度限值。 2、“---”表示排放标准未做要求或不做判定；“/”表示不适用；“ND”表示检测结果低于检出限，当检测结果 ND 时，以检出限的一半参与排放速率的计算。 3、烟温 59.6℃；含湿量 5.49%；流速 3.6m/s；含氧量 2.1%；标干流量 25393Nm³/h。							



5、检测方法及设备一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	设备名称/型号	设备编号	设备来源
废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型	XY-QY-05	自有
				滤膜半自动称重系统 BTPM-MWS1	FY-TD-01	自有
				电子天平 BT25S	FY-TD-a-01	自有
				电热鼓风干燥箱 DHG-9240A	FY-HC-01	自有
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	3 mg/m ³	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型	XY-QY-05	自有
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3 mg/m ³	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型	XY-QY-05	自有
	烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 HJ 1287-2023	测量范围: 0~5 级	林格曼测烟望远镜 QT201	XY-QF-04	自有
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)					
样品采集		《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007				



广东中检源检测有限公司

地址: 珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋南座 4、5 楼

电话: 0756-8696609

网址: www.zjy-test.com

邮政编码: 519000

邮箱: zjytest@zjy-test.com



6、采样点位图



报告结束



广东中检源检测有限公司
地址: 珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋南座 4、5 楼
电话: 0756-8696609
网址: www.zjy-test.com

邮政编码: 519000
邮箱: zjytest@zjy-test.com