



检 验 检 测 报 告

Test Report

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司

受测单位: 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型: 自行监测

样品类型: 雨水

采样日期: 2026/07/06



广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)




报告编制说明

1. 本报告涂改、增删, 无编制人、审核人、签发人签字无效。
2. 本报告未加盖  章, 不具有对社会的证明作用。
3. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 本报告只对本次采样 / 送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考; 报告中样品名称由客户提供, 本实验室对此真实性不承担责任。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
8. 对本报告有疑议, 须于收到本报告十日内向本公司提出, 逾期不予受理。
9. 如客户没有特别要求, 本报告不提供检测结果不确定度。

编制:

雷美萍



签发:

沈荐琦



签发日期:

2026. 7. 16

审核:

简惠婷



发布日期:

2026. 7. 16



广东中检源检测有限公司

地址: 珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋南座 4、5 楼

电话: 0756-8696609

网址: www.zjy-test.com

邮政编码: 519000

邮箱: zjytest@zjy-test.com

1、基本信息

委托单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测地址	珠海市金湾区南水镇化联三路 9 号		
检测类型	自行监测		
联系人	阮工	联系电话	13824176505
采样人员	黄卓文、黄观华		
检测人员	黄卓文、黄观华、黄海梦、李纯盈、吴俊霖、张顺虾		

2、检测内容

样品类型	检测点位	检测项目	采样日期
雨水	雨水储水池	pH 值、氨氮、化学需氧量	2026/07/06

3、检测结果

3.1 雨水

点位名称	雨水储水池		
样品性状	微黄色、无味、无浮油、清		
分析日期	2026/07/06~2026/07/09		
检测结果：			
检测项目	样品编号 (260143016)	单位	检测结果
pH 值	/	无量纲	8.0 (29.2℃)
化学需氧量	AA001、AA003	mg/L	10*
氨氮	AA002、AA004	mg/L	0.094*
备注： 1、“/”表示不适用；“*”表示现场平行检测结果的平均值。 2、采样方式：瞬时采样。			



4、检测方法及设备一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	设备名称/ 型号	设备编号	设备来源
雨水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	测量范围： 0.00~14.00 pH	PH/ORP/电 导率、溶解氧 测量仪 SX751	XY-WB-01	自有
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L (以 N 计)	可见分光 光度计 T6 新悦	FY-GA-01	自有
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4 mg/L	50mL 滴定管	/	自有
样品采集		《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019				



5、采样点位图



报告结束



